

АКТ

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения № 1 от 20.12.2016 в отношении объектов теплоснабжения (котельных №№ 8, 9, 10), расположенных в ж.р. Кедровка, Промышленновский, ст. Латыши г. Кемерово, заключенного с ОАО «СКЭК»

г.Кемерово

«07» октябрь 2020 г.

Во исполнение постановления города Кемерово «О создании комиссии по проверке концессионных соглашений в отношении муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства» от 26.08.2020 №2366, руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Хаблюк Николай Юрьевич - председатель КУМИ г.Кемерово

Заместитель председателя комиссии:

Романова Елена Сергеевна - заместитель председателя КУМИ г.Кемерово

Члены комиссии:

Артамонов Борис Алексеевич - главный специалист отдела коммунального обеспечения управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово

Минин Сергей Павлович - заместитель начальника управления городского развития администрации города Кемерово

Панова Лариса Сладиславовна - заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово

Стрижак Оксана Анатольевна - начальник отдела по управлению специализированным имуществом КУМИ г.Кемерово,

проведена плановая выездная проверка соблюдения концессионером ОАО «СКЭК» условий концессионного соглашения № 1 от 20.12.2016 в отношении объектов теплоснабжения (котельных №№ 8, 9, 10), расположенных в ж.р. Кедровка, Промышленновский, ст. Латыши г. Кемерово, в редакции дополнительного соглашения от 14.12.2018 (далее – Соглашение).

Проверяемый период 2018-2019 г.г., 1-е полугодие 2020.

Цели проверки:

- контроль за соблюдением концессионером условий Соглашения;
- контроль за использованием (эксплуатацией) объектов Соглашения;
- выполнение задания и основных мероприятий Соглашения.

Проверка проводилась в присутствии представителей концессионера:

- Сущенко Дмитрий Федорович, генеральный директор ООО «БКС»;
- Бровин Евгений Юрьевич, главный инженер СКСиКР ОАО «СКЭК»;
- Башкиров Алексей Геннадьевич, инженер СКСиКР ОАО «СКЭК»;
- Прокопьев Даниил Сергеевич, руководитель группы по инвестициям

ОАО «СКЭК»;

- Лапин Дмитрий Александрович, руководитель группы энергоаудита ОАО «СКЭК»;
- Смолего Александр Валерьевич, руководитель группы имущественных отношений ОАО «СКЭК».

Выезд комиссии осуществлен 24.09.2020.

1. Произведен визуальный осмотр объектов концессионного соглашения,
2. Рассмотрены документы по исполнению мероприятий, установленных концессионным соглашением.

По итогам проверки установлено исполнение концессионером следующих мероприятий на котельной №8 (г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Северная, 1а):

1. Установка системы золоудаления и элеватора.
2. Проведено проектирование, установка АСУТП.
3. Реконструкция угольного склада вместимостью 2500 тонн с установкой дробилки.

Заключение:

1. Условия, объемы, сроки мероприятий по Соглашению соблюдены концессионером.
2. Нецелевое использование объектов Соглашения не выявлено.
3. Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными Соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия концедента не установлено.

Подписи:

Председатель комиссии:

Хаблюк Николай Юрьевич

Заместитель председателя комиссии:

Романова Елена Сергеевна

Члены комиссии:

Артамонов Борис Алексеевич

Минин Сергей Павлович

Панова Лариса Сладиславовна

Стрижак Оксана Анатольевна