

## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

### ПРОТОКОЛ

#### публичных слушаний по рассмотрению доработанного проекта актуализированной схемы теплоснабжения города Кемерово до 2033 года (актуализация на 2021 год)

20 апреля 2021 года

г. Кемерово

№ 2021/1

Место проведения – администрация города Кемерово по адресу: г. Кемерово, просп. Советский, 54

Дата проведения – 20.04.2021

Время проведения – 14.00

Инициатор проведения публичных слушаний – администрация города Кемерово.

Организатор проведения публичных слушаний – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово.

Основание для проведения публичных слушаний – постановление администрации города Кемерово от 12.04.2021 № 1036 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению доработанного проекта актуализированной схемы теплоснабжения города Кемерово до 2033 года (актуализация на 2021 год)».

Состав комиссии по проведению публичных слушаний согласно постановлению администрации города Кемерово от 12.04.2021 № 1036:

Председатель комиссии:

Лысенко Сергей Валерьевич

- заместитель Главы города, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства

Секретарь комиссии:

Панова Лариса Сладиславовна

- заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства

Члены комиссии:

Анисимов Дмитрий Викторович

- первый заместитель Главы города

Березовский Дмитрий Вячеславович

- заместитель Главы города, начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства

Загайнов Эдуард Александрович

- заместитель Главы города, начальник

Захарова Наталья Ивановна	территориального управления ж.р. Лесная Поляна - заместитель Главы города, начальник территориального управления Ленинского района
Коваленко Олег Владимирович	- заместитель Главы города по социальным вопросам
Нагаев Марат Махатович	- заместитель Главы города, начальник территориального управления ж.р. Ягуновский, Пионер
Павлов Дмитрий Владимирович	- заместитель Главы города, начальник территориального управления ж.р. Кедровка, Промышленновский
Павлов Евгений Анатольевич	- заместитель Главы города, начальник территориального управления Заводского района
Рыбаков Александр Иванович	- начальник управления городского развития
Березина Ольга Ивановна	- заместитель Главы города, начальник территориального управления Рудничного района
Самодумов Олег Юрьевич	- заместитель Главы города, начальник территориального управления Центрального района
Яковлев Алексей Сергеевич	- заместитель Главы города, начальник территориального управления Кировского района

### **Приглашенные:**

Докладчик Иванов Дмитрий Анатольевич	- директор ООО НПО «Марс»
Эксперты Ляпустин Дмитрий Сергеевич	- заместитель начальника отдела, руководитель группы Региональной энергетической комиссии Кемеровской области
Михайлевич Максим Евгеньевич	- ведущий инженер Региональной энергетической комиссии Кемеровской области
Сенчуров Николай Николаевич	- председатель Кемеровского городского Совета народных депутатов

Количество зарегистрированных участников: 12 чел. (приложение № 1).



## ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение и обсуждение проекта актуализированной схемы теплоснабжения города Кемерово до 2033 года (актуализация на 2021 год).

Докладчик: Д.А. Иванов – директор ООО НПО «Марс».

Докладчики, заявленные до начала публичных слушаний:

Грецингер Юрий Александрович – заместитель директора Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» по инвестициям.

## СЛУШАЛИ:

С.В. Лысенко – открыл публичные слушания.

Вступительное слово С.В. Лысенко:

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой проводим публичные слушания по рассмотрению проекта актуализированной схемы теплоснабжения города Кемерово до 2033 года (актуализация на 2021 год) в формате ВКС. Время конференции ограничено 40 мин, в случае отключения и наличия вопросов просим заново войти в конференцию.

Администрацией города 10 ноября 2020 года были проведены публичные слушания по рассмотрению проекта актуализированной схемы теплоснабжения города Кемерово до 2033 года (актуализация на 2021 год) (протокол от 10.11.2020 № 2020/1), по итогам которых проект актуализированной на 2021 год схемы теплоснабжения был направлен в Министерство энергетики Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Письмом Минэнерго РФ от 31.12.2020 № 09-5464 проект актуализированной на 2021 год схемы теплоснабжения г. Кемерово был возвращен на доработку.

Основанием для проведения публичных слушаний является постановление администрации города Кемерово № 1036 от 12.04.2021 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению доработанного проекта актуализированной схемы теплоснабжения города Кемерово до 2033 года (актуализация на 2021 год)».

Целью проведения настоящих публичных слушаний является рассмотрение и обсуждение доработанного проекта актуализированной схемы теплоснабжения города Кемерово до 2033 года (актуализация на 2021 год) в соответствии с замечаниями Министерства энергетики Российской Федерации.

Инициатор проведения публичных слушаний – администрация города Кемерово.

Проект Схемы теплоснабжения доработан исполнителем работ – ООО НПО «Марс», в рамках заключенного с администрацией города Кемерово муниципального контракта, в целях реализации требований действующего законодательства.



Целью доработки проекта является определение технически целесообразного и экономически выгодного варианта развития систем теплоснабжения города до 2033 года при оптимизации зон действия источников тепла и обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей жилищно-коммунального сектора при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

В соответствии с действующим законодательством были размещены на официальном сайте администрации города Кемерово следующие документы:

- постановления администрации города Кемерово № 1036 от 12.04.2021 «О назначении публичных слушаний...»;
- информационное сообщение о проведении публичных слушаний по доработанному проекту Схемы теплоснабжения;
- проект актуализированной схемы теплоснабжения города Кемерово до 2033 года (актуализация на 2021 год).

Все заинтересованные лица могли предоставить предложения и замечания, а также заявки на участие в слушаниях в установленные сроки, согласно плану мероприятий (приложение № 2 к постановлению администрации города Кемерово № 1036 от 12.04.2021).

На дату, указанную в информационном сообщении о проведении публичных слушаний (до 19.04.2021), поступили:

- замечания АО «Теплоэнерго»;
- предложения и замечания ООО «СГК».

Данные замечания рассмотрены разработчиком Схемы и размещены на официальном сайте города Кемерово.

В соответствии с постановлением администрации города Кемерово № 1036 от 12.04.2021 создана комиссия по проведению публичных слушаний (огласил состав комиссии).

Лысенко С.В. огласил список зарегистрированных участников слушаний с правом выступления и список приглашенных независимых экспертов, а также общее количество присутствующих участников на 14.00 в количестве 23 человека.

Отметил, что утверждение актуализированной схемы теплоснабжения города Кемерово до 2033 года на 2021 год в соответствии с п. 4.4.19 постановления Правительства РФ № 400 от 28.05.2008 «О Министерстве энергетики Российской Федерации» будет проводиться Министерством энергетики Российской Федерации, как для города с численностью населения 500 тыс. человек и более.

Предложил регламент проведения публичных слушаний, при этом отметил, что решение на публичных слушаниях принимается открытым голосованием; решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии.

Возражений против регламента не поступило.

Предоставлено слово разработчику доработанного проекта актуализации схемы теплоснабжения города Кемерово до 2033 года на 2021 год, директору ООО НПО «Марс» Иванову Д.А.



Иванов Д.А., директор ООО НПО «Марс» (текст доклада – приложение №2).

В своем докладе остановился на основных изменениях и корректировках. В процессе доработки Схемы, руководствуясь замечаниями и рекомендациями Минэнерго РФ, УЖКХ Администрации г. Кемерово, ООО «СГК», филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания», АО «Теплоэнерго» и ОАО «СКЭК» были выполнены следующие работы:

- устранены замечания технического характера;
- проверена синхронизация данных по главам Схемы теплоснабжения;
- в связи с получением новых данных по объему мероприятий по реконструкции тепловых сетей, связанных с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также на источниках теплоснабжения, скорректирован перечень мероприятий и пересчитаны тарифные последствия;
- актуализирована информация, связанная с синхронизацией схемы теплоснабжения с СиПР ЕЭС России на 2021-2027 гг. и СиПР ЭКО на 2022-2026 гг.

Остановился подробнее на основных изменениях.

В часть 1 главы 1 в соответствии с требованиями п. 8 Приказа Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (далее – МУ) добавлена информация об объектах теплоснабжения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и которые переданы ЕТО;

Также в соответствии с п. 5 МУ приведено описание структуры договорных отношений по каждой системе теплоснабжения, добавлено описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО.

Часть 3 главы 1 приведена в соответствии с МУ. В частности, внесена корректировка в планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя филиала АО «Кузбассэнерго» - «Кемеровская теплосетевая компания».

Согласно приложению № 11 к МУ общие характеристики теплосетей представлены отдельно по каждой ЕТО с разбивкой по назначению теплопроводов (магистральные, распределительные, сети ГВС) и указанием их диаметров и года актуализации.

В главе № 7 произведено уточнение стоимости мероприятий на источниках теплоснабжения АО «Теплоэнерго» и ОАО «СКЭК». Для Кемеровской ГРЭС добавлен проект «Модернизация схемы выдачи твердого топлива с угольного склада в производство».

Для устранения замечания № 14 Минэнерго добавлены мероприятия по реконструкции тепловых сетей с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Также в главе 8 в разделе 6 произведен анализ тепловых сетей со скоростью движения теплоносителя менее 0,3 м/с.

По результатам расчетов теплогидравлических режимов систем теплоснабжения тепловых сетей с незначительной тепловой нагрузкой на территории г. Кемерово нет.



В соответствии с актуализированным перечнем мероприятий произведен пересчет тарифных последствий. Приведены оценка ценовых (тарифных) последствий с учетом инвестиционной составляющей и без мероприятий инвестиционной направленности.

Участникам публичных слушаний предложено задать вопросы докладчику – разработчику проекта актуализации на 2021 год схемы теплоснабжения города Кемерово. Вопросов не поступило.

Предоставлено слово докладчикам, заявленным от ресурсоснабжающих организаций. При этом, предложено разработчику ответить на замечания и предложения от ресурсоснабжающих организаций.

1. Грецингер Ю.А. – заместитель директора Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» по инвестициям (текст доклада – приложение № 3).

Специалистами Кузбасского филиала ООО «СГК» и Филиала АО "Кузбассэнерго" - АО «Кемеровская теплосетевая компания» в рамках подготовки к публичным слушаниям был выполнен анализ размещенных на сайте администрации города Кемерово материалов доработанного проекта актуализации Схемы теплоснабжения города Кемерово на 2021 год и подготовлены предложения и замечания с целью корректировки материалов проекта по итогам публичных слушаний.

Оценка доработанного проекта актуализации Схемы теплоснабжения г. Кемерово на 2021 год, размещенного на сайте администрации г. Кемерово выполнялась на соответствие:

- требованиям Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения, утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212;
- выданным и принятым исходным данным;
- балансам тепловых нагрузок – основе для принятия каких-либо решений;
- корректности выполненных расчетов и выводов.

Кратко изложил основные замечания к представленным материалам:

1. В целом, к предлагаемым мероприятиям по развитию системы теплоснабжения г. Кемерово, вопросам организации, функционирования и управления теплоснабжением города, отраженным в доработанном проекте актуализации схемы, замечаний нет.

2. Но есть и отдельные недочеты:

- замечены отдельные несоответствия в связанных между собой таблицах в различных Главах Обосновывающих материалах и Утверждаемой части проекта. Особенно это касается таблиц, включающих откорректированные по замечаниям Минэнерго мероприятия на тепловых сетях, а также данные по тепловой нагрузке на собственные нужды источников комбинированной выработки;



- снова не проработана должным образом Глава 1. Присутствует ссылка на несуществующую таблицу 1-1 и не везде даны пояснения о статусе выполнения замечаний;

- есть неточности при использовании исходных данных, предоставленных теплоисточниками ООО «СГК» в части располагаемой электрической мощности.

На основании вышеизложенного:

1. Считаю, что при условии устранения разработчиком замечаний, полученных на публичных слушаниях, возможно направить доработанный проект актуализации Схемы на утверждение в Минэнерго РФ без возврата на доработку. Окончательный вариант проекта актуализации Схемы необходимо согласовать с КФ ООО «СГК» и АО «КТСК».

2. Предлагаю отразить все вышеизложенное в протоколе публичных слушаний.

С.В. Лысенко:

Спасибо, Юрий Александрович. Ваше мнение будет учтено в протоколе публичных слушаний.

2. Недосекин К.В. – генеральный директор АО «Теплоэнерго».

АО «Теплоэнерго» считает, что доработанная схема выполнена в соответствии с действующим законодательством. Все замечания, которые были обнаружены, были изложены в письменном виде, и думаю, что они будут устранены в ближайшее время. Поэтому считаю, что Схему нужно направить на утверждение в Минэнерго.

Лысенко С.В.:

Спасибо, Константин Викторович. Коллеги, еще вопросы есть?

Есть ли у участников слушаний вопросы к разработчику и выступающим?

Нет.

У представителей РЭК КО есть что добавить?

Нет.

Уважаемые эксперты и участники публичных слушаний изменилась ли Ваша позиция в ходе проведения публичных слушаний?

Нет.

Вопросов, предложений и желающих выступить - больше нет, позиции экспертов не изменились - предлагаю перейти к подведению итогов публичных слушаний.

Все доклады и мнения, высказанные в процессе обсуждения, заслушаны.

Все вопросы рассмотрены.

Уважаемая комиссия, на основании поступивших замечаний и предложений от участников публичных слушаний, выношу на голосование:

1. Вопрос: направить проект актуализированной схемы теплоснабжения города Кемерово до 2033 года (актуализация на 2021 год) на утверждение в Министерство энергетики Российской Федерации

«За» – 14;

«Против» – 0;

«Воздержались» – 0.

Лысенко С.В.:

Все вопросы повестки публичных слушаний рассмотрены. Голосование проведено. Итоги публичных слушаний будут отражены в протоколе.

Протокол публичных слушаний будет размещен на официальном сайте Администрации города Кемерово в сроки, установленные действующим законодательством.

Озвучиваю решение публичных слушаний.

### **РЕШИЛИ:**

1. Считать публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения города Кемерово до 2033 года (актуализация на 2021 год) состоявшимися.

2. Регламент проведения публичных слушаний по доработанному проекту схемы теплоснабжения признать соответствующим требованиям постановления Правительства российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и постановления Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.10.2005 № 276 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Кемерово».

3. Разработчику ООО НПО «Марс» в срок до 21.04.2021 проработать замечания и предложения к проекту актуализированной схемы теплоснабжения города Кемерово до 2033 года (актуализация на 2021 год), поступившие в ходе публичных слушаний и внести необходимые дополнения в проект Схемы теплоснабжения.

4. Комиссии по проведению публичных слушаний подготовить протокол с учетом поступивших замечаний и предложений.

5. Протокол с учетом поступивших замечаний и предложений в соответствии с пунктом 26 постановления Правительства российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» направить Главе города.

6. Протокол публичных слушаний согласно пункту 24 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в течение 3 рабочих дней со дня проведения собрания участников публичных слушаний.




Публичные слушания считать закрытыми 20.04.2021 в 14 часов 33 минуты (местного времени).

Приложения:

1. Список зарегистрированных участников публичных слушаний – на 1 листе.
2. Текст доклада Д.А. Иванова – на 2 листах.
3. Текст доклада Ю.А. Грецингера с перечнем предложений и замечаний – на 5 листах.
4. Замечания АО «Теплоэнерго» - на 4 листах.

Председатель комиссии

 С.В. Лысенко

Секретарь комиссии

 Л.С. Панова