

№ 946« 09 » июня /2023 г.Замечания и предложения по проекту актуализированной  
схемы теплоснабжения города Кемерово до 2033 года  
(актуализация на 2024 год)**Управление жилищно-  
коммунального хозяйства  
администрации города Кемерово**  
**650091 просп. Советский, 54,  
каб. 114, г. Кемерово,  
(тел. 36-25-24, 58-16-30)**  
[nat.docenko@mail.ru](mailto:nat.docenko@mail.ru)

01.06.2023 г. на официальном сайте администрации города Кемерово в разделе Сферы деятельности/Городское ЖКХ размещен проект актуализированной схемы теплоснабжения города Кемерово до 2033 года (актуализация на 2024 год) (далее по тексту – проект СТС).

Согласно, размещенной версии документа в 2024 году планируется переключение потребителей котельной №26 (севернее комплекса строений №26 по ул. Соборная), собственником которой является ООО ХК «СДС-Энерго» на источник комбинированной выработки – Кемеровскую ГРЭС.


Проект СТС, соответственно, содержит данные о перераспределении тепловой нагрузки потребителей котельной № 26 в 2024 году (3,27 Гкал/ч) в пользу АО «Кемеровская генерация». При этом ни ООО ХК «СДС-Энерго», как собственник источника тепловой энергии, ни АО «Теплоэнерго», как ЕТО в соответствующей зоне теплоснабжения, не инициировали процедуру по выводу объекта из эксплуатации и не заявляли о снижении тепловой нагрузки на период 2024-2033 годы.

В связи с вышеизложенным, считаем необходимым исключить из проекта СТС мероприятия по принудительному выводу котельной № 26 из эксплуатации и перераспределению тепловой нагрузки в пользу АО «Кемеровская генерация», так как они являются дискриминационными, нарушают требования действующего законодательства и препятствуют осуществлению предпринимательской деятельности.

Приложение №1: Замечания и предложения по проекту актуализированной схемы теплоснабжения города Кемерово до 2033 года (актуализация на 2024 год) – на 4 листах.

Генеральный директор

Е.В. Чупахин

Исполнитель:   
М.В. Леонтьев  
Тел.: +7-923-539-40-61  
[M.Leontyev@sdsenergo.ru](mailto:M.Leontyev@sdsenergo.ru)

**Замечания и предложения по проекту актуализированной схемы теплоснабжения города Кемерово до 2033 года (актуализация на 2024 год)**

В схеме теплоснабжения города Кемерово на период до 2033 года (актуализация на 2024 год) – Утверждаемая часть, упоминаются мероприятия, касающиеся котельной №26, расположенной на улице Соборная в следующих пунктах, представленных в таблице №1.

Дополнительно, необходимо внести изменения по котельной №26, расположенной на улице Соборная, в обновляющихся материалах к схеме теплоснабжения города Кемерово на период до 2033 года (актуализация на 2024 год) - Глава 1 – Глава 19.

Таблица №1.

**Схема теплоснабжения города Кемерово на период до 2033 года (актуализация на 2024 год) - Утверждаемая часть**

№ п/п	№ страницы, таблицы	Существующий текст	Предложения новой редакции	Примечание
1	стр. 51 -	увеличение существующей зоны действия за счет переключения тепловых нагрузок котельных: № 26 АО «Теплоэнерго» в 2024 году (3,27 Гкал/ч).	исключить	
2	стр. 54 таблица 3.4	Котельная № 26, Севернее комплекса строений № 26 по ул. Соборная	заполнить сведения по Котельной №26 на период с 2025 г. по 2033 г. в соответствии с данными, указанными в Таблице №2	
3	стр. 93 таблица 4.6	Котельная № 26	выполнить расчет значений и заполнить сведения по Котельной №26 на период с 2025 г. по 2033 г., с учетом работы котельной до 2033 года	методика расчета отсутствуют т.к. расчет выполнялся разработчиком схемы теплоснабжения
4	стр. 126 таблица 6.4	котельная №26 АО «Теплоэнерго»	исключить	

№ п/п	№ страницы, таблицы	Существующий текст	Предложения новой редакции	Примечание
5	стр. 135 таблица 7.2	<p>Мероприятия для подключения потребителей перспективной застройки новых микрорайонов центральной части города при реализации программы комплексного развития территорий, в том числе для переключения потребителей Котельной №26 (строительство двухтрубной тепловой сети на участке от точки подключения в существующую тепловую сеть от НХО-30 по ул. Сибиряков-Гвардейцев до проектируемой тепловой камеры ТК-20(включительно) на пересечении ул. Гагарина и ул. Суховская)</p>	<p>Мероприятия для подключения потребителей перспективной застройки новых микрорайонов центральной части города при реализации программы комплексного развития территорий, в том числе строительство двухтрубной тепловой сети на участке от точки подключения в существующую тепловую сеть от НХО-30 по ул. Сибиряков-Гвардейцев до проектируемой тепловой камеры ТК-20(включительно) на пересечении ул. Гагарина и ул. Суховская</p>	
6	стр. 137 таблица 7.4	<p>Переключение потребителей котельной №26 (строительство тепловых сетей и узла смещения)</p>	<p>строительство тепловых сетей и узла смещения</p>	
7	стр. 149 таблица 9.4	<p>Котельная № 26, Севернее комплекса строений № 26 по ул. Соборная</p>	<p>выполнить расчет значений и заполнить сведения по Котельной №26 на период с 2025 г. по 2033 г., с учетом работы котельной до 2033 года</p>	<p>методика расчета отсутствуют т.к. расчет выполнялся разработчиком схемы теплоснабжения</p>
8	стр. 150 таблица 9.5	<p>Котельная № 26, Севернее комплекса строений № 26 по ул. Соборная</p>	<p>выполнить расчет значений и заполнить сведения по Котельной №26 на период с 2025 г. по 2033 г., с учетом работы котельной до 2033 года</p>	<p>методика расчета отсутствуют т.к. расчет выполнялся разработчиком схемы теплоснабжения</p>
9	стр. 151 таблица 9.6	<p>Котельная № 26, Севернее комплекса строений № 26 по ул. Соборная</p>	<p>выполнить расчет значений и заполнить сведения по Котельной №26 на период с 2025 г. по 2033 г., с учетом работы котельной до 2033 года</p>	<p>методика расчета отсутствуют т.к. расчет выполнялся разработчиком схемы теплоснабжения</p>
10	стр. 152 таблица 9.7	<p>Котельная № 26, Севернее комплекса строений № 26 по ул. Соборная</p>	<p>выполнить расчет значений и заполнить сведения по Котельной №26 на период с 2025 г. по 2033 г., с учетом работы котельной до 2033 года</p>	<p>методика расчета отсутствуют т.к. расчет выполнялся разработчиком схемы теплоснабжения</p>

№ п/п	№ страницы, таблицы	Существующий текст	Предложения новой редакции	Примечание
11	стр. 153 таблица 9.8	Котельная № 26, Севернее комплекса строений № 26 по ул. Соборная	выполнить расчет значений и заполнить сведения по Котельной №26 на период с 2025 г. по 2033 г., с учетом работы котельной до 2033 года	методика расчета отсутствуют т.к. расчет выполнялся разработчиком схемы теплоснабжения
12	стр. 168 таблица 9.35	Котельные №№ 26, 35/1, 42, 91, 92, 96, 97, 101, 102, 103, 110, 112, 114, 118, 122, 123, 141, 163 - АО "Теплоэнерго"	выполнить расчет значений и заполнить сведения по Котельной №26 на период с 2025 г. по 2033 г., с учетом работы котельной до 2033 года	методика расчета отсутствуют т.к. расчет выполнялся разработчиком схемы теплоснабжения
13	стр. 171 таблица 9.36	Котельные №№ 26, 35/1, 42, 91, 92, 96, 97, 101, 102, 103, 110, 112, 114, 118, 122, 123, 141, 163 - АО "Теплоэнерго"	выполнить расчет значений и заполнить сведения по Котельной №26 на период с 2025 г. по 2033 г., с учетом работы котельной до 2033 года	методика расчета отсутствуют т.к. расчет выполнялся разработчиком схемы теплоснабжения
14	стр. 183 таблица 10.3	Переключение потребителей котельной №26 (строительство тепловых сетей и узла смешения)	исключить	
15	стр. 206	увеличение существующей зоны действия за счет переключения тепловых нагрузок котельных: № 26 АО «Теплоэнерго» в 2024 году	исключить	
16	стр. 232 таблица 15.3	Котельная № 26, Севернее комплекса строений № 26 по ул. Соборная	выполнить расчет значений и заполнить сведения по Котельной №26 на период с 2025 г. по 2033 г., с учетом работы котельной до 2033 года	методика расчета отсутствуют т.к. расчет выполнялся разработчиком схемы теплоснабжения
17	стр. 295 таблица 17.1	Котельная № 26 Севернее комплекса строений № 26 по ул. Соборная	выполнить расчет значений и заполнить сведения по Котельной №26 на период с 2025 г. по 2033 г., с учетом работы котельной до 2033 года	методика расчета отсутствуют т.к. расчет выполнялся разработчиком схемы теплоснабжения

